



融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程 竣工环境保护验收意见

2022年3月22日，融安协合狮子岭风力发电有限公司组织对融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程竣工环境保护验收。成立了验收工作组，由广融安协合狮子岭风力发电有限公司（建设单位）、常德华网电力建设有限公司（施工单位）、广西泰能工程咨询有限公司（设计单位、监理单位、验收调查单位）、广西华川环保咨询服务有限公司（环评单位）等单位的代表及两位技术专家组成，名单附后。

验收工作组各代表及技术专家以函审方式对该项目验收报告及相关资料进行了审核。建设单位根据专家及代表审核意见形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点

项目位于柳州市柳城县和融安县境内。

2、主要建设内容

（1）狮子岭风电场～里明 110kV 线路工程

线路工程起自狮子岭风电场升压站，终止 220kV 里明变电站，线路全长 31.15km，采用单回路架设，新建塔基 95 基。

（2）220kV 里明变电站间隔扩建工程

工程在 220kV 里明变电站站内预留位置扩建 1 个 110kV 出线间隔。

3、环保审批及建设过程情况

2021 年 7 月，广西华川环保咨询服务有限公司完成了《融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程建设项目环境影响报告表》，2021 年 7 月，柳

州市行政审批局以（柳审环城审字〔2021〕36号）文件予以批复。

工程于2021年7月开工建设，2022年1月竣工并投入调试运行。

项目总投资3996.13万元。

二、工程变动情况

项目按环评批复的工程内容建设，工程无重大变动。

三、环境保护措施落实情况

项目建设单位、设计单位及施工单位较好的执行了环境保护要求，环境保护措施得到落实，建设及调试运行期无环境投诉、违法或处罚记录。

四、工程建设对环境的影响

1、电磁环境

220kV里明变电站扩建侧、工程线路沿线及环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度符合相应验收标准要求。

2、生态环境

项目建设与调试运行期落实了生态环境保护措施，未对生态环境造成不利影响。

3、声环境

220kV里明变电站扩建侧、工程线路沿线及环境敏感点的噪声符合相应验收标准要求。

4、固体废物

项目施工期产生的固体废物得到妥善处理，未对周围环境产生不利影响。；调试运行期无固体废物产生。

5、其他环境影响

施工期未对大气环境、水环境等造成不利影响。线路工程运行期不产生大气、水环境影响。

6、环境管理

建设单位设置了环境管理岗位，履行了环境管理职责。

五、验收结论

融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程落实了环评报告表及批复文件的要求，在设计、施工和调试运行阶段均采取了有效措施控制对环境的影响，符合环境保护验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

验收工作组：


廖燕庆 王佑华

黄艳燕 刘明波

王佑华 何素君 陈少冰

2022年3月22日

融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程竣工环境保护验收组成员表

序号	姓名	单位	职务/职称	签名	联系方式	备注
1		融安协合狮子岭风力发电有限公司	总经理		15022905302	建设单位
2	廖燕庆	广西辐射环境监督管理站	高级工程师	廖燕庆	13978805398	技术专家
3	卢德雄	广西辐射环境监督管理站	高工	卢德雄	18977775986	技术专家
4	池左钜	常德华网电力建设有限公司	负责人	池左钜	13557997035	施工单位
5	王敏飞	广西泰能工程咨询有限公司	高工	王敏飞	13878897693	设计单位
6	张小冰	广西泰能工程咨询有限公司	环境影响评价工程师	张小冰	13878162253	监理单位
7	何素灵	广西泰能工程咨询有限公司	工程师	何素灵	15077134051	验收调查单位
8	黄色燕	广西华川环保咨询服务有限公司	工程师	黄色燕	18878715312	环评单位